



CĂTRE,

TOATE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

Doamnei / Domnului Primar

În atenția șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență



Printre cauzele cele mai frecvente ale incendiilor produse la locuințe și anexele gospodărești sunt exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor/ sistemelor de încălzire, instalarea, exploatarea și curățarea necorespunzătoare a coșurilor de fum precum și arderile vegetației uscate. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, precum și adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime și/sau însemnate pagube materiale. În acest sens, vă solicităm dispunerea următoarelor măsuri:

- angrenarea personalului SVSU în executarea unor activități de prevenire la gospodăriile populației din sectorul de competență, cu precădere la cele din medii sociale defavorizate (grad ridicat de sărăcie, persoane vârstnice/cu dizabilități, nivel precar de educație), care să vizeze consemnarea neregulilor constatate, după caz, respectiv conștientizarea populației cu privire la riscurile identificate și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor și bunurilor materiale;
- diseminarea materialelor de informare preventivă cuprinzând măsurile de apărare împotriva incendiilor la locuințe (exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalațiilor electrice/de gaze, siguranța copiilor) și modul de comportare specific;
- afișarea în locurile des frecventate de către cetățeni (sediul primăriei, lăcașuri de cult, comerț etc.) a regulilor și măsuri de prevenire a incendiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor electrice, a mijloacelor/ sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum.
- întreținerea specifică a tehnicii de intervenție pentru sezonul rece, în scopul asigurării intervenției operative a serviciului voluntar în cazul înregistrării unor incendii sau a altor situații de urgență.

ANEXE:

- Anexa 1: Prevenirea incendiilor în sezonul rece: Exploatarea mijloacelor/ sistemelor de încălzire/ 2 pagini/ NESECRET;

- Anexa 2: Prevenirea incendiilor în sezonul rece: Instalarea, exploatarea și curățarea coșurilor de fum/ 1 pagini/ NESECRET.

- Anexa 3: Prevenirea incendiilor în sezonul rece: Măsuri generale de prevenire a incendiilor la arderea vegetației uscate / 2 pagini/ NESECRET.

  
INSPECTOR SEF  
Colonel  
COSTEA Ovidiu Nicolae

IP/PC



## PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

### EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

**Măsuri specifice de prevenire aplicabile premergător și pe timpul exploatării sobelor/șemineelor:**

- ☞ Verificați cu grijă sobele/șemineele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- ☞ Tencuiți și dați cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- ☞ Curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece și apoi periodic;
- ☞ Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;
- ☞ Nu introduceți în sobă/șeminee lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele/șemineele;
- ☞ Nu lăsați copiii nesupravegheați, în încăperi unde sunt în funcțiune astfel de mijloace de încălzire.

**Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:**

- ☞ Verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- ☞ Interzicerea supraalimentării cu combustibil;

- ☞ Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- ☞ Curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

**O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:**

- ☞ Nu utilizați instalații electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
- ☞ Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- ☞ Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- ☞ Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni sau părăsiți încăperea respectivă.

**Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasă și/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:**

- ☞ Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- ☞ Verificarea periodică a etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
- ☞ Folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- ☞ Suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.



## PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

### INSTALAREA, EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

- ☞ Coșurile de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșecilor și acoperișurilor astfel:
  - ✓ la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm;
  - ✓ la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;
- ☞ Nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;
- ☞ Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;
- ☞ Coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate; este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite; coșurile de zid se tencuiesc pe toată suprafața;
- ☞ Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.
- ☞ **Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) și periodic, coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.**



## PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

### Măsurile generale de prevenire a incendiilor la arderea vegetației uscate

- ✓ utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă (art. 97 alin. (1) din Ordinul MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare);
- ✓ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității (art. 97 alin. (3) din Ordinul MAI 163/2007);
- ✓ arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii (art. 97 alin. (4) din Ordinul MAI 163/2007);
- ✓ nu se admite utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 metri față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile (hârtie, lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare (art. 97 alin. (5) din Ordinul MAI 163/2007);
- ✓ conform prevederilor art. 5 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
  - condiții meteorologice fără vânt;
  - parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
  - izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
  - desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
- pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.
- ✓ conform prevederilor art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
  - condiții meteorologice fără vânt;
  - colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
  - executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  - curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
  - desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
  - asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  - supravegherea permanentă a arderii;
  - stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  - interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor